

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

305000, Курская область, город Курск, Можаявская улица, 6

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

306230, Курская область, г. Обоянь ул. 1-го Мая, д.15, тел. 8(47141) 2-19-33, ond.oboyan@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному казенному общеобразовательному учреждению "Обоянская школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору № 12 от «06» марта 2023 года, п. 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» марта 2023 года по «17» марта 2023 года, главным государственным инспектором Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Кононовым Дмитрием Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Областного казенного общеобразовательного учреждения "Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Краснопивцева Татьяна Витальевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В здании спального корпуса спальная комната № 6 не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	(п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.10.2023	
2	В здании учебного корпуса № 1, 1-й этаж помещение кабинета 1А класса, 1-й этаж помещение кабинета компьютерного класса, 2-й этаж помещение кабинета 3Б класса, 2-й этаж помещение кабинета 8А, 8Б класса, 2-й этаж помещение кабинета географии звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	(п.4.2 СП 3.13130.2009)	01.10.2023	
3	В здании спального корпуса, 1-й этаж помещение спальни № 3, 1-й этаж помещение спальни № 6, 1-й этаж помещение библиотеки, 2-й этаж помещение швейной мастерской звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	(п.4.2 СП 3.13130.2009)	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор Областного казенного общеобразовательного учреждения "Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Краснопивцева Татьяна Витальевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«17» марта 2023 г.

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору Кононов Дмитрий Александрович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«17» марта 2023 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.